

## АКТ

### оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«19» серпня 2024 року

с. Борочиче

Комісія в складі провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області Онищука Костянтина Вікторовича, поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу первенції Луцького РУП ГУНП у Волинській області Мельничука Ігоря Володимировича, головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту сектору з питань мобілізаційної роботи надзвичайних ситуацій цивільного захисту Мар'янівської селищної ради Тивонюка Володимира Олександровича.

у присутності Директора Борочичевського ліцею Городь Емілії Іванівни

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

**БОРОЧИЧЕВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ МАР'ЯНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ** комунальної форма власності, знаходиться за адресою: с. Борочиче, вул. Шкільна 5. код ЄДРПОУ 23020028

що належить Відділу освіти, молоді, спорту та охорони здоров'я Мар'янівської селищної ради, код ЄДРПОУ 44258315

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації підприємства, установи, організації)

#### За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):

підвальне приміщення та кімнати господарського призначення

(основне функціональне призначення, розташування на місцевості, окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 124 кв. м, загальний об'єм 400 куб. м, введення в експлуатацію 1960 рік

2. Загальний стан об'єкта:

технічний стан не визначався

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе, без ознак підтоплення

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів один вхід та один аварійний вихід з першого поверху будинку, не захарашені

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: вентиляція припливного типу

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання баки для питної води  
(централізоване водопостачання або інше джерело наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)
6. Стан каналізаційної системи не передбачено проєктом  
(передбачено / не передбачено проєктом)
- санвузли: ємності для нечистот  
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників, вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)  
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)
7. Стан систем опалення наявне опалення  
(передбачено / не передбачено проєктом)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення передбачено проєктом, централізоване, справне  
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
9. Справність систем зв'язку та оповіщення WI-FI  
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан: наявна системи пожежогасіння та сигналізації;  
відсутня, наявні первинні засоби пожежогасіння  
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння, споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)


### ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

підвал комунального закладу Борочичевського ліцею Мар'янівської селищної ради, який розташований за адресою: с. Борочиче, вул. Шкільна, 5, рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття. Включення до фонду захисних споруд можливо за умов: забезпечити табличку розміром 50x60см. із написом «Місце для УКРИТТЯ» біля вхідних дверей до споруди подвійного призначення (найпростішого укриття) на ній зазначається місцезнаходження споруди, її балансоутримувача, номер телефону особи відповідальної за утримання та експлуатацію споруди, адреса і місце зберігання ключів; забезпечити контейнерами для зберігання продуктів харчування; забезпечити шанцевим інструментом (лопатами, штиковими та совковими, ломачами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу); забезпечити засобами зв'язку і оповіщення(телефоном радіоприймачем); забезпечити засобами надання медичної допомоги.

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

Підписи осіб, які склали акт



Онищук К.В.

Мельничук І.В.

Тивонюк В.О