

## АКТ

### оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«9» серпня 2024 року

с. Борочиче

Комісія в складі провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області Онищука Костянтина Вікторовича, поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу первенції Луцького РУП ГУНП у Волинській області Мельничука Ігоря Володимировича, головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту сектору з питань мобілізаційної роботи надзвичайних ситуацій цивільного захисту Мар'янівської селищної ради Тивонюка Володимира Олександровича.

у присутності Директора ЗДО «Берізка» Гриб Валентини Василівни;

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

**Заклад дошкільної освіти «Берізка» МАР'ЯНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ** комунальної форма власності, знаходиться за адресою: с.Борочиче, вул. Шкільна, 5-а;

що належить Відділу освіти, молоді, спорту та охорони здоров'я Мар'янівської селищної ради код ЄДРПОУ 44258315

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації підприємства, установи, організації)

#### За результатами проведеного огляду встановлено:

- Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):  
підвальне приміщення, вбудоване в будівлю, використовується для зберігання господарського майна,  
(основне функціональне призначення, розташування на місцевості окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)  
загальна площа 52,4 кв. м, загальний об'єм 88,689 куб. м, введення в експлуатацію 1985 рік
- Загальний стан об'єкта:  
технічний стан не визначався  
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)  
санітарний задовільний  
(задовільний, незадовільний)  
загальний стан приміщень чисте, сухе, без ознак підтоплення  
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))
- Стан входів, додаткових аварійних виходів вхід з вулиці та вихід на вулицю, не захаращені  
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: природна

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання баки з питною водою

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли: ємності для нечистот

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників, вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень, наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення передбачено проектом, централізоване, справне

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення WI-FI

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан: наявні первинні засоби пожежогасіння

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння (споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

### **ВИСНОВОК:**


**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття**

підвал комунального закладу ЗДО «Берізка» Мар'янівської селищної ради, який розташований за адресою: с. Борочиче, вул. Шкільна, 5 А рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття. Включення до фонду захисних споруд можливо за умов: забезпечити контейнерами для зберігання продуктів харчування.(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд

**Підписи осіб, які склали акт:**



Онищук К.В.



Мельничук І.В.



Тивонюк В.О.