

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«19» серпня 2024 року

смт. Мар'янівка

Комісія в складі провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області Онищука Костянтина Вікторовича, поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу первенції Луцького РУП ГУНП у Волинській області Мельничука Ігоря Володимировича, головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту сектору з питань мобілізаційної роботи надзвичайних ситуацій цивільного захисту Мар'янівської селищної ради Тивонюка Володимира Олександровича.

у присутності Директора ЗДО «Дзвіночок» Гайдук Наталії Петрівни:

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

Заклад дошкільної освіти «Дзвіночок» МАР'ЯНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ комунальна форма власності, знаходиться за адресою: смт. Мар'янівка вул. Соборна, 12,

що належить Відділу освіти, молоді, спорту та охорони здоров'я Мар'янівської селищної ради код ЄДРПОУ 44258315

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

- Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):
підвальне приміщення, вбудоване в будівлю, використовується для зберігання господарського майна
(основне функціональне призначення, розташування на місцевості, окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа 213 кв. м, загальний об'єм 447 куб. м, введення в експлуатацію 1961 рік
- Загальний стан об'єкта:
технічний стан не визначався
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)
санітарний задовільний
(задовільний, незадовільний)
загальний стан приміщень чисте, сухе, без ознак підтоплення
(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))
- Стан входів, додаткових аварійних виходів один аварійний вихід з підвалу, не захарашено
(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)
- Стан систем вентиляції: вентиляція природного типу
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)
- Стан системи водопостачання баки з питною водою

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та часткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проєктом
(передбачено / не передбачено проєктом)

санвузли: ємності для нечистот
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників, вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) (наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проєктом
(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення передбачено проєктом, централізоване, справне
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення радіо зв'язок
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан: не передбачено проєктом, наявні первинні засоби пожежогасіння
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність) наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння (споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Підвал комунального закладу ЗДО «Дзвіночок» Мар'янівської селищної ради, який розташований за адресою: смт Мар'янівка, вул. Соборна, 12 рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття. Включення до фонду захисних споруд можливе за умов: забезпечити табличку розміром 50x60см. із написом «Місце для УКРИТТЯ» біля входних дверей до споруди подвійного призначення (найпростішого укриття) на ній зазначається місцезнаходження споруди, її балансоутримувача, номер телефону особи відповідальної за утримання та експлуатацію споруди, адреса і місце зберігання ключів; забезпечити контейнерами для зберігання продуктів харчування.

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

Підписи осіб які склали акт:


Онищук К.В.


Мельничук І.В.


Тивонюк В.О.