

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«9» серпня 2024 року

с. Цегів

Комісія в складі провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області Оніщука Костянтина Вікторовича, поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу первенції Луцького РУП ГУНП у Волинській області Мельничука Ігоря Володимировича, головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту сектору з питань мобілізаційної роботи надзвичайних ситуацій цивільного захисту Мар'янівської селищної ради Тивонюка Володимира Олександровича.

у присутності Директора ЗДО «Зернятко» Гайдук Світлани Павлівни

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

магазин продовольчих товарів який знаходиться за адресою: с. Цегів, вул. Центральна, 81 А:

державної, комунальної, приватної форми власності. (непотрібне закреслити)

що належить: Мар'янівському споживчому товариству, код ЄДРПОУ 05292527

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого, самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):

підвальне приміщення, вбудоване в будівлю, використовується для зберігання господарського майна та продовольчих продуктів

основне функціональне призначення, розташування на місцевості та (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 18,00 кв. м, загальний об'єм 45 куб. м,

2. Загальний стан об'єкта:

технічний стан не визначався

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе, без ознак підтоплення

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 1 вхід з двору, не захарашене

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: природного типу

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання баки з питною водою

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли: ємності для нечистот

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників, вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) (наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення передбачено проектом, централізоване, справне

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення радіо зв'язок

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан: немає, не передбачено проектом, наявні первинні засоби пожегогасіння


(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність) наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожегогасіння (споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожегогасіння немає)

ВИСНОВОК:

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття: підвал магазину Мар'янівського споживчого товариства, який розташований за адресою: с. Цегів, вул. Центральна, 81 А рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття. Включення до фонду захисних споруд можливо за умови: забезпечити табличку розміром 50х60см. із написом «Місце для УКРИТТЯ» біля входних дверей до споруди подвійного призначення (найпростішого укриття) на ній зазначається місцезнаходження споруди, її балансоутримувача, номер телефону особи відповідальної за утримання та експлуатацію споруди, адреса і місце зберігання ключів; забезпечити контейнерами для зберігання продуктів харчування; забезпечити усі розетки, установлені у спорудах фонду захисних споруд, трафаретними позначеннями: «Радіо», «Телефон», «220В» (на стіні або у вигляді табличок); забезпечити шанцевим інструментом (лопатами, штиковими та совковими, ломачами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу); забезпечити резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, газовими лампами); забезпечити засобами надання медичної допомоги; забезпечити засобами зв'язку і оповіщення (телефоном радіоприймачем); забезпечити резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, газовими лампами, тощо); забезпечити засобами надання медичної допомоги.

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

Підпис осіб, які підписали акт:



Онишук К.В.

Мельничук І.В.

Тивонюк В.О.