

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«10» грудня 2024 року

с. Широке

Комісія в складі провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області Оніщука Костянтина Вікторовича, поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Луцького РУП ГУНП у Волинській області Мельничука Ігоря Володимировича, начальника відділу освіти, молоді, спорту та охорони здоров'я Мар'янівської селищної ради Лакиш Ольги Олександрівни.

у присутності **Директора Широцької початкової школи Новосад Світлани Андріївни;**

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

магазин продовольчих товарів приватна форма власності, знаходиться за адресою: с. Широке, вул. Паркова, 12

(державної, комунальної, приватної форми власності, (непотрібне закреслити)

що належить: Мар'янівському споживчому товариству, код ЄДРПОУ 05292527

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):

підвальне приміщення, вбудоване в будівлю, використовується для зберігання продуктів харчування та господарського майна

(основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 18 кв. м, загальний об'єм 45 куб. м.

2. Загальний стан об'єкта:

технічний стан не визначався

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе, без ознак підтоплення

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення)

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів один вхід з зовні, не захарашений,

(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: вентиляція природна

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання баки з питною водою

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли: ємності для нечистот

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників, вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) (наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення передбачено проектом, централізоване, справне

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення відсутнє

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан система пожежогасіння та сигналізації -

відсутня система пожежогасіння та сигналізації, наявні первинні засоби пожежогасіння


(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність) наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння (споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК:

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

приватний підвал магазину, який розташований за адресою: с. Широке, вул. Паркова, 12
рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття.
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

Підпис осіб, які підписали акт:



Онищук К.В.

Мельничук І.В.

Лакиш О.О.