

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«22» серпня 2023 року

с/мт Мар'янівка

Комісія в складі головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області Марії Ігорівни Ящук, головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту сектору з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту Мар'янівської селищної ради Людмили Миколаївни Іванушко, поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу первенції Луцького РУП ГУНП у Волинській області Ігоря Володимировича Мельничука, (посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження) у присутності Директора Борочичевського ліцею Городь Емілії Іванівни

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

БОРОЧИЧЕВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ МАР'ЯНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ комунальної форма власності, знаходиться за адресою: с. Борочиче, вул. Шкільна 5 г., код ЄДРПОУ 23020028

що належить Відділу освіти, молоді, спорту та охорони здоров'я Мар'янівської селищної ради, код ЄДРПОУ 44258315 (найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого

Самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації

підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):

підвальне приміщення та кімнати господарського призначення основне функціональне призначення, розташування на місцевості та

(окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 124 кв. м, загальний об'єм 400 куб. м, введення в експлуатацію 1960 рік

2. Загальний стан об'єкта:

технічний стан не визначався

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе, без ознак підтоплення

(чисті або захащені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів один аварійний вихід з першого поверху будинку, не захащений

(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: вентиляція припливного типу

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання наявна

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом)

санвузли: наявність кранів;

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників, вигрібні ями,

пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проєктом;

(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення передбачено проєктом, централізоване, справне

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність

люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення WI-FI

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан: немає

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)


ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

підвал комунального закладу Борочичевського ліцею Мар'янівської селищної ради, який розташований за адресою: с. Борочиче, вул. Шкільна, 5 г, рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення,

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)



Ящук М.І.

Мельничук І.В.

Іванушко Л.М.